

Ғылыми-техникалық прогресті іске асыру үшін техникалық тапсырма

«Өлшеу жүйелерінің рұқсат етілген ең үлкен қателіктеріне байланысты қосалқы станцияларда және «Атырау Жарык» АҚ ТП-да қуаттың мүмкін болатын теңгерімсіздігін есептеу»

1. Аспаптар паркі мен өлшеу трансформаторларының сандық және сапалық құрамын талдау, коммерциялық өлшеу нүктелеріндегі электр энергиясын өлшеу құралдарының нақты күйін бағалау.
2. Коммерциялық есепке алу орындарында орнатылған өлшеу жүйелерінің рұқсат етілген ең үлкен қателіктерін анықтау.
3. Өлшеу жүйелерінің қалыпқа келтірілген қателіктеріне байланысты электр энергиясының мүмкін болатын теңгерімсіздігін бағалау.
4. Өлшеу кешендерінің қалыпқа келтірілген қателіктерінен туындаған электр энергиясының нақты теңгерімсіздігін эксперименттік бағалау
5. «Атырау-Жарык» АҚ электр желілеріндегі реттеуші ысыраптардың метрологиялық компонентінің деңгейін есептеу және сараптау туралы қорытынды есепті дайындау.

«Атырау Жарык» АҚ президенті



Кенжалиев С.Ф.