

«Бекітемін»
«Атырау Жарык» АҚ президенті
С.Ф.Кенжалиев

№172 лот «ВВУ-СЭЩ –ПЗ-10-31,5/1600У2 вакуумдық ажыратқышы» бойынша 2020 жылға сатып алынатын тауарлардың техникалық сипаттамасы

Сатып алу (лот) номері мен атауы: №172 лот «ВВУ-СЭЩ –ПЗ-10-31,5/1600У2 вакуумдық ажыратқышы»

Тауар жеткізу/жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету орны: Атырау қ. Махамбет қ. 110а
Тауар жеткізу/жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету мерзімі: өтінімге сай 2020 жыл ішінде.

№	Атауы	ВВУ-СЭЩ –ПЗ-10-31,5/1600У2 вакуумдық ажыратқышы (К-104 текшесіне арналған жаңа тартылатын кондырғыда) сауалнамаға сәйкес
1	өлшем бірлігі	
2	саны	
3		үш фазалы айнымалы тоқтың электр желілерінде жиілігі 50 Гц және кернеуі 6 (10) кВ қалыпты және авариялық режимдердегі электр тізбектерін ауыстыруға арналған.
4	вакуумды ажыратқыштардың бірыңғай сериясының ерекшеліктері	- серіппелі-қозғалтқышты немесе электромагниттік жетекті орнату; - әдеттегі фронтальды полюстермен автоматты сөндіргіштердің орналасуы, үш полюстің орналасуы мен бір қатарда жетектің орналасуы, ажыратқыш пен жетектің әр түрлі деңгейдегі бөлек орналасуы.
5	Қалыпты температурасы	-25....+45С
6	Ауаның ылғалдылығы	80% да-10С,100% да-25С
7	Номиналды кернеуі кВ	10кВ
8	Номиналды тогі,А	1000
9	Номиналды тоқтың ажыратқышы,кА	20
10	Уақытылы сөндіру	50
11	Салмағы,кг	80Вх111Г,мм: 594*540*460,5

«Атырау Жарык» АҚ президенті



Кенжалиев С.Ф.