

№ 100 Хаттама

«Атырау Жарык» АҚ 2020 жылға №44 «ПС 35/6кВ №20 «Автоколонна» Техникалық модернизациялау үшін қажетті сараптамаларды және келісімдерді жүргізетін жұмыс жобасын әзірлеу» бойынша тендер тәсілімен сатып алудың қорытындысы

Конференц-зал, 5 этаж
Атырау қ. Махамбет к. 110 А

18 ақпан 2020 ж.
15.20 сағ.

Тендер комиссиясының құрамы:

- Құрымбаев Ж.Е. — құқықтық және мамандар мәселелері бойынша тете-президент – комиссия төрағасы;
- Сисенгадиев Қ.Қ. — 1 тете- президент – бас инженердің орынбасары – комиссия төрағасының орынбасары;

Комиссия мүшелері:

- Орибаев Н.К. – материалдық-техникалық жабдықтау бөлімінің басшысы;
- Сергазиева Т.Д. – жоспарлау-экономикалық бөлімінің басшысының м.а;
- Хисимова А.Г. - экономикалық талдау бөлімінің басшысының м.а;

Комиссия хатшысы:

- Коежанова Н.К. - экономикалық талдау бөлімінің 1 кат. экономисті

2020 жылдың 18 ақпан сағ. 15.20 «Атырау Жарык» АҚ конференц-залы (5 қабат) Атырау қ. Махамбет Өтемісұлы 110а мекен жайы бойынша тендер комиссиясы №44 «ПС 35/6кВ №20 «Автоколонна» Техникалық модернизациялау үшін қажетті сараптамаларды және келісімдерді жүргізетін жұмыс жобасын әзірлеу» бойынша тендерлік тәсілімен сатып алудың қорытынды рәсімі жүргізілді.

Хаттаманың мазмұны:

1) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы мен қысқаша сипаттамасы:

№	негізгі мәліметтер мен талаптардың тізбесі	негізгі мәліметтер
1.	объектінің атауы, орналасқан жері	35/6кВ кернеулі "Автоколонна" (№20) төмендеткіш қосалқы станциясы Атырау қ.
2.	жобалаудың негіздемесі	"Атырау қ., Атырау облысының әкімшілік аудандарының электр беру желілерін дамыту жоспарын жүзеге асыру" 2016-20ж.ж. инвестициялық бағдарламасының тарауы
3.	құрылыс түрі	жұмыс жасап тұрған қосалқы станцияны реконструкциялау
4.	жобалау кезеңі	бір кезең
5	құрылыстың айрықша белгісі	жұмыс жасап тұрған электр қондырғысы шартында

6.	объектінің негізгі ТЭП, соның ішінде қуаты, өнімділігі, өндірістік бағдарламасы	1. "Бір жұмысшы, ажыратқышты секционды шина жүйесі" (35-9 схема) схемасын толық қабылдай отырып, ОРУ-35кВ жабдықтарын ауыстыру, қолданыстағы жабдықтарды төмендегілерге толық ауыстыру: 1.1. ВВН-СЭЩ-35кВ ажыратқыштары - 2 дана; 1.2. 2 ЗН 35кВ айырғыштары - 4 дана; 1.3. 1 ЗН 35кВ айырғыштары - 4 дана; 1.4. 35кВ ток трансформаторы - 6 дана; 1.5. 35кВ кернеу трансформаторы - 6 дана; 1.6. ОШН-35кВ шектеуінтері - 12 дана; 1.7. К-59 ұяшықтарымен КРУН-6кВ, "Электрощит" заводында шығарылған, 24 дана, соның ішінде: 2 - кірме 1 - секциялы 1 - СР 2 - кернеу трансформаторларын қосу үшін (ТН) 16 - линиялық 2 - бөлек тұрған ТСН шкафтары 2.1. өз қажеттіліктері үшін қуаты 40кВА екі трансформаторын орнатуды қарастыру 3. Реледік қорғаныс және автоматика (РЗА) 3.1. қолданыстағы РЗА қондырғыларын қосалқы станцияның жаңа схемасына байланыстыра отырып, ауыстыру 3.2. барлық РЗА шкафтары, жабдықталған реле қорғаныстары, жоғарғы қатарда орналастыру 3.3. 100В тізбектерінде 6кВ, 35кВ жабдықтарынан секционды автоматтар орнату 3.4. 6кВ кірмелерінде ТТ орнату үш фазада үшінші класты қайтара орау (РЗА тізбектерін ажырату және есебі үшін) 3.5. ажыратқыштарды басқару, соның ішінде 6кВ, 35кВ басқару кілтімен орындау 3.6. Э42703, Ц42703 типті Россияда шығарылған щит құралдарын қолдану (кеңейтілген шкаланы қолданбау). 4. Фундаменттер: - трансформаторлар - ауыстыру - порталдар - ауыстыру - жерге тұйықтау - ауыстыру - найзағайдан қорғау - ауыстыру - жабдықтардың тіреуі - т/б тіреуінтер - КРУН-6кВ - ФБС т/б блоктар ОРУ-35кВ жарықтандыруды қарастыру май бұру, май қабылдау және май жинау құрылыстарын қарастыру бақылау кабельдерін металл наuada тіреулерде төсеу (әуе варианты)
----	---	---

		КЛ-6кВ орамасы үшін т/б вариантпен қабылдау кабельді каналдарының құрылысын қарастыру қосалқы станцияны темір бетонды вариантпен қоршауды қарастыру баратын автокөлік жолын салуды қарастыру гравий жабындылы жабдықтарға қызмет көрсетуге апаратын жаяу жүргінші жолының жобасын қарастыру
7.	сапа, бәсекеге қабілеттілік және экологиялық параметрлерінің талаптары	вакуум ажыратқыштарын қолдану
8.	кезектер мен іске қосу кешенін бөлу, перспективті кеңейту талаптары	Демонтаж және құрылыс-монтаж жұмыстары екі кезекпен секциялы түрде, жұмыс жасап тұрған қосалқы станцияның шартымен, өндіріс жұмыстарын жасай отырып
9.	табиғатты қорғау шараларын жасақтау талаптары мен шарттары	СНПІІ сай
10.	еңбек режимі, қауіпсіздігі және гигиена талаптары	нормативтерге сай
11.	объектіні ассимиляциялау талаптары	талап етілмейді
12.	АҚ және ТЖ шаралары бойынша инженерлік-техникалық талаптар	СНПІІ сай
13.	тәжірибелік-конструкторлық және ғылыми-зерттеу жұмыстарының орындалуы бойынша талаптар	талап етілмейді
14.	энергия үнемдеу талаптары	энергия үнемдеуші технологияларды пайдалану
15.	Авторлық қадағалау	талап етіледі
16.	демонстрациялық материалдар құрамы	талап етілмейді

2) тендерлік өтінімдерді ұсынған әлеуетті өнім берушілердің атаулары мен мекенжайлары:

1. «Өлім Проект» ЖШС, мекен-жайы: Атырау қ., Балауса м.а., 20 көше, 34 үй
2. «КазНефтеПроект» ЖШС, мекен-жайы: Атырау қ., Азаттық даңғылы, 101а

3) тендерлік өтінімдерді ұсынған әлеуетті өнім берушілердің біліктілік деректері:

1. Панаев Нурлыбек Нуртуғанович жеке куәлік №0032697024, 11.01.2012ж ҚР ІІМ «Өлім Проект» ЖШС-і басшысы болып табылады. Заңды тұлға болып 8 қараша 20010 жылдан бастап кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасынан кейін ЖШС-тің жарғысы бекітілген. «Өлім Проект» ЖШС-і төлемқабілетігі және қаржылық материалдық еңбек ресурсы келісім шарт жасау кезінде міндетін орындауға дайын. Тендер өту кезінде «Өлім Проект» ЖШС-і салық комитеті алдында және банк алдында ешқандай қарызы жоқ, ликвидацияда емес.
2. «КазНефтеПроект» ЖШС-і 2008 жылдың 21 наурыздан бастап қызмет жұмысын бастады. Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігінің құрылтайшысы және жалғыз қатысушысы болып Кабдулов Арын Дарынович болып және де бас директор қызметін өз құзыретілігіне қалдырады. Тендер өту кезінде «КазНефтеПроект» ЖШС-і салық комитеті алдында қарызы бар, ликвидацияда емес. (өтінім құжаттарында көрсетілген)

4) тендерлік өтінімдерді бағалауға және салыстыруға қабылданбаған жағдайда – оларды бағалауға және салыстыруға қабылдамаудың негіздері:

«Қағида» 41 тармақ 6 тармақшасында көрсетілгендей, тиісті салық органының анықтамасында бір тенге және одан көп мөлшерде салық берешегі және міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегі туралы мәліметтер болса;

Тендерлік комиссия жоғарыда баяндалған мазмұнды басшылыққа негізделе отырып, мынадай шешім қабылдады:

1. «Қағида.....» 43 тармақ 1 тармақшасында көрсетілгендей, тендерге қатысу кезінде тендерлік өтінім екеуден аз тендерлік өтінім қалса, тендер өткізілмесін деп табылсын.

2. «Қағида.....» 48 тармағындағы сәйкес барлық әлеуетті өнім берушілерді тендер өткізілмегендігі туралы хабарлама интернет-ресурсында жариялансын.

Комиссия төрағасы:



Құрымбаев Ж.Е.

Комиссия төрағасының орынбасары:



Сисенғалиев Қ.Қ.

Комиссия мүшелері:



Орибаев Н.К.



Сергазиева Т.Д.



Хисимова А.Г.

Тендерлік комиссия хатшысы:



Қосжанова Н.Қ.